

**Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dnia 9 kwietnia 2025 r.
na dostawę agregatu prądotwórczego o mocy ≥ 5 kW**

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Dane techniczne (określone jako minimalne wymagane):

1. Moc wyjściowa: ≥ 5 kW
2. Napięcie wyjściowe: 28 VDC
3. Zasilanie paliwem: Olej napędowy
4. Chłodzenie silnika: powietrzem lub cieczą (preferowane powietrzem)
5. Sterowanie CAN Bus
6. Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z normą NO-06-A200
7. Silnik czterosuwowy
8. Wymiary maksymalne (długość x szerokość x wysokość w mm): 1000 x 600 x 650
9. Maksymalna moc wyjściowa: 185 amp
10. Bezpieczny limit natężenia: 190 amp
11. Zakres pracy: -30 st. C / +50 st. C

Potwierdzeniem spełnienia wymagań będzie dołączenie do oferty szczegółowej specyfikacji technicznej.